

Rīgā

Dokumenta datums ir
elektroniskās parakstīšanas datums.

Nr.
skatīt pievienotajā datnē.

Uz 24.11.2022. iesniegumu

**Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”**
Uzņēmuma reģ.nr.: 40003619950

Tehniskie noteikumi

centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pieslēgumu ierīkošanai pārbūvējamai
ēkai zemes gabalā Atgāzenes ielā 20

Informējam, ka pārbūvējamo ēku zemes gabalā Atgāzenes ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 074 0134) iespējams pievienot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkliem Atgāzenes ielā.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus un iespējamās pieslēguma vietas skatīt 1. pielikumā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma”.

Tehnisko noteikumu pieprasījumā norādītais plānotais dzeramā ūdens patēriņš 0,2 l/s.

1. Vispārīgi

- 1.1. Būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – BID) jāizstrādā atbilstošajā darbības sfērā sertificētam būvspeciālistam saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu", Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (turpmāk – RD SN 17), citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, Latvijas nacionālajiem standartiem un Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.
- 1.2. Ja BID saskaņošana ar SIA “Rīgas ūdens” netiks veikta Būvniecības informācijas sistēmā, iesniegt glabāšanai SIA “Rīgas ūdens” BID pilnas būvprojekta UKT daļas, apliecinājuma kartes vai novietojuma plāna eksemplāru papīra (cauršūtu mīkstos vākos) un elektroniskā formā (datu nesējvidē vai sūtīt uz e-pastu: klienti@rigasudens.lv, rasējumu formāts - *.pdf ar visiem saskaņojumiem un attiecīgiem saskaņošanas nosacījumiem un *.dwg), pēc to saskaņošanas RD Pilsētas attīstības departamentā (ja šādu saskaņojumu paredz normatīvie akti), pievienojot RD Pilsētas attīstības departamenta vēstules ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu izdruku, ja tā tika saņemta elektroniski.
- 1.3. Izstrādājot būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas, jāpiemēro SIA “Rīgas ūdens” tīmekļa vietnē sadaļā *Būvniecības ierosinātajiem – Projektētājiem - Prasības*: <https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem>

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

norādītās prasības centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvizstrādājumiem un materiāliem. BID iespējams paredzēt saistošiem normatīviem aktiem, standartiem atbilstošus un minētajām SIA "Rīgas ūdens" prasībām ekvivalentus būvizstrādājumus un materiālus.

- 1.4. BID iekļaut prasības: Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošo centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas cauruļvadu izvietojumu, t.sk. augstuma atzīmes, precizēt uz vietas. Pieslēguma izbūves gadījumā, būvdarbus uzsākt sākot ar pieslēguma vietu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Projektējamiem pievadiem paredzēt inženiertīklu perpendikulāru šķērsošanos. Atkāpes pieļaujamas, saskaņojot ar SIA "Rīgas ūdens". Gruntsūdens novadišana SIA "Rīgas ūdens" centralizētajā kanalizācijas sistēmā bez saskaņošanas ir aizliegta atbilstoši [RD SN 17 63.9 punkta](#) prasībām. Informācija par saskaņošanu atrodama SIA "Rīgas ūdens" tīmekļa vietnē sadaļā Būvniekiem - [Būvdarbu veicējiem](#): <https://www.rigasudens.lv/lv/pakalpojumi/buvdarbu-veicejiem>.
- 1.5. SIA "Rīgas ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu piederības (apkalpes) robežas – saskaņā ar [RD SN 17 3.2. un 3.6. punktiem](#).
- 1.6. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

2. Ūdensvads

- 2.1. Komercuzskaites mēraparāta mezglu paredzēt aiz sarkanās līnijas skatakā vai aiz ēkas ārējās sienas saskaņā ar [Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumi Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 32., 33.1. punktu](#), [Latvijas būvnormatīva LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 144. punkta](#) un [RD SN 17 3.2. vai 3.4. punktu](#) prasībām. Ierobežotos apstākļos inženiertīklu izvietošanai komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve pieļaujama citā ar SIA "Rīgas ūdens" saskaņotā vietā.
- 2.2. Izmantojot vietējos ūdens avotus (pazemes), ievērot [Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 17. punkta](#) un [RD SN 17 63.6. punkta](#) prasības.
- 2.3. Ja ūdens no vietējā ūdens avota tiks novadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tad uz ūdensapgādes spiedvada pēc iespējas tuvāk sūknim izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai.
- 2.4. BID uzrādīt nepieciešamo ūdens patēriņu ugunsdzēsības vajadzībām un norādīt kā tas tiks nodrošināts.
- 2.5. Par hidrantu novietojumu un to caurplūdes nodrošinājumu iespējams pieprasīt informāciju, iesniedzot brīvas formas iesniegumu uz veidlapas, kas atrodama SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā: <https://www.rigasudens.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas>. Iesniegumā jānorāda objekta adrese un e-pasta vai pasta adrese, uz kuru vēlaties saņemt atbildi.
- 2.6. Informējam, ka ūdens spiediens centralizētajā ūdensapgādes sistēmā atbilstoši [RD SN 17 50. punkta](#) prasībām tiek nodrošināts ne mazāks par 0,26 MPa.

3. Kanalizācija

- 3.1. Kanalizācijas ārējo inženiertīklu vēdināšanu paredzēt saskaņā ar [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 4.10. daļas](#) prasībām.
- 3.2. Pieslēguma vietā paredzēt izbūvēt jaunu kanalizācijas skataku, ievērojot [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 73. punkta](#) prasības.
- 3.3. Uz projektējamā kanalizācijas pievada paredzēt izbūvēt kontrolaku, kuras novietojuma nosacījumi norādīti [RD SN 17 3.6. punktā](#). Ierobežotos apstākļos inženiertīklu izvietošanai, kontrolakas novietojums pieļaujams citā, ar SIA "Rīgas ūdens" saskaņotā, vietā.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- 3.4. Visas esošās un visas paredzamās sanitāri tehniskās ierīces pievienot centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās atvienojot no vietējās decentralizētās kanalizācijas sistēmas.
- 3.5. BID iekļaut prasību: pirms izbūvētā kanalizācijas tīkla nodošanas ekspluatācijā, veikt kanalizācijas pievada CCTV inspekciju SIA “Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē.
- 3.6. Prasības notekūdeņu sastāvam un raksturojošiem parametriem pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā – saskaņā ar [RD SN 17 51. punktā](#) minēto.
- 3.7. Saskaņā ar [Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.panta 9.punktu](#) lietus notekūdeņu savākšana lietus kanalizācijas sistēmās nav sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi. Tādēļ lietus notekūdeņu novadīšana sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajā centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.
- 3.8. Vairāk informācijas par alternatīvām lietus ūdens apsaimniekošanas iespējām pieejama šeit: <https://www.rigasudens.lv/lv/lietus-notekudenu-apsaimniekosanas-iespejas>.

Pielikumā: “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma” uz 1 lapas.

Tehniskā departamenta direktora vietnieks
Tehniskās daļas vadītājs

A. Vecvērdiņš

Veršelis 67088354

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma



Apzīmējumi:

SIA "Rīgas ūdens" īpašumā, valdījumā vai turējumā esošie:

— - Ūdensapgādes cauruļvads — - Kanalizācijas cauruļvads ■ - Iespējamās pieslēguma vietas

Piezīmes:

- Shēmas sagatavošanai ir izmantoti NĪ valsts kadastra informācijas sistēmas dati ©2011-2012, Rīgas pilsētas pašvaldības Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati ©2002-2012, Valsts adrešu reģistra dati (Autors: ©Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2012), Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes dati (Autors: © Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2011-2012).
- Shēmai ir informatīvs raksturs (attēlotie dati var būt neprecīzi). Par datu uzmērīšanu un uzrādīšanu atbild sertificēts mērnieks, izstrādājot topogrāfisko plānu saskaņā ar [MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"](#).
- Shēmā nav attēloti ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadi, kas nav SIA "Rīgas ūdens" īpašumā, valdījumā vai turējumā.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU